



Начальнику ГОУ Роспотребнадзора по  
г. Бийску, Бийскому,  
Ельцовскому, Зональному,  
Красногорскому,  
Солтонскому, Целинному районам  
Алтайского края  
И.А. Яковлеву

**Ответ на предписание  
об устранении выявленных нарушений № 13/2/27 от 22 февраля 2022 г.**

**Выполнены следующие пункты:**

п.1. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, стены в душевой для девочек при спортивном зале приведены в соответствие с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.2. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, учебная доска в кабинете № 33 оборудована дополнительными источниками освещения (софитами), в кабинетах № 14, 20 дополнительные источники освещения (софиты) направлены непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п. 3. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, в складском помещении, в цехе сырой продукции. В моечном отделении покрытие пола приведено в соответствие с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п. 4. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, на пищеблоке для приготовления пищи используется посуда, выполненная из нержавеющей стали; моечная для мытья посуды оборудована 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.8. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, уровень искусственной освещенности в кабинете № 11 (русский язык) доведен до требуемых санитарных норм согласно требований п.1.12 СП 2.4.3648-20 (замена светильников на новые), (фото прилагается).

п.9. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в группах № 1, 5, 8 обеспечено освещение потолочными светильниками с одинаковым спектром излучения, в группе 11 заменен перегоревший светильник согласно требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20(замена светильников на новые), (фото прилагается).

п.10. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в группах № 2, 7 в туалетах заменены раковины, в группе № 3 обеспечена исправная работа детских унитазов согласно требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

п.11. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в группах № 5,6,7 в приемной и групповой дефекты пола устранены, в группах 9, 10 в групповой дефекты пола устранены согласно требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.12. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в группах 8, 9 использование раскладных кроватей с жестким ложем не требуется в связи с уменьшением количества детей в группах, в группе 11 предусмотрен самостоятельный заход на трансформируемые кровати согласно требованиям п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.13. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в туалетной группы № 10 умывальные раковины установлены на высоту 40 см для детей до 4 лет согласно требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.14. Корпус 2, по адресу: ул.Льнокомбинат, 68/3, в групповой старшей группы № 9, в групповой младшей группы № 8, в групповой подготовительной группы № 7, в

групповой подготовительной группы № 11, в групповой группы раннего развития № 10, в групповой старшей группы № 3, в групповой группе раннего развития № 2 уровня искусственной защищенности доведены до санитарных норм согласно требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20 (замена светильников на новые), (фото прилагается).

п.15. Корпус 3, по адресу: ул. 6-ой Военный городок, д. 40, в раздевальных комнатах всех групп созданы условия для сушки верхней одежды детей согласно требованиям п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.16. Корпус 3, по адресу: ул. 6-ой Военный городок, д. 40, в помещении для сушки белья стены и потолок обеспечены отделкой для возможности проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото прилагается).

п.17. Корпус 3, по адресу: ул. 6-ой Военный городок, д. 40, в помещении для сушки и белья покрытие пола приведено в соответствии с требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

**Не выполнено:**

п.5. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, в при обеденном зале обеспечить наличие умывальников в достаточном количестве, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 (служебная записка).

п.6. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, на третьем этаже оборудовать санитарный узел для мальчиков, согласно проекту в соответствии с требованиями п.п.1.3., 3.4.10 СП 2.4.3648-20 (служебная записка).

п. 7. Корпус 1, по адресу: ул.Гражданская, д.198, помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддонами с холодной и горячей водой и системой водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. (служебная записка)

Директор МБОУ «СОШ № 9  
имени Героя РФ Медведева С.Ю.»



С.А. Севодина