



Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по  
г. Бийску, Бийскому,  
Ельцовскому, Зональному,  
Красногорскому,  
Солтонскому, Целинному районам  
Алтайского края  
И.А. Яковлеву

**Ответ на предписание  
об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства  
№ 13/2/80 от 19 апреля 2023 г.**

**Выполнены следующие пункты:**

п.2 в кабинете информатики 7 рабочих мест обучающихся оборудованы настольными лампами согласно п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п. 3 на стенах и потолке в спортивном зале устранены дефекты покрытия согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п. 4 в кабинете информатики обеспечено боковое левостороннее естественное освещение рабочих мест согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.5 в кабинете технологии, информатики, общее освещение обеспечено одним спектром излучения (фото прилагается).

п.6 туалетные кабины в санитарных узлах обеспечены держателями для туалетной бумаги согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п.8 в кабинете технологии заменены неисправные лампы согласно п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

п. 9 в личных медицинских книжках у 17 сотрудников корпуса № 1 не было данных о прививках против кори, 9 человек 55 лет и старше, которым не требуется обязательное вакцинирование от кори; 1 человек уволен, 7 человек предоставили данные о прививке против кори (фото прилагается).

п. 9. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3 по данным личных медицинских книжек сотрудников установлено, что не представлены данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок у Ермилова М.Г.; у Кирюшиной С.А. нет данных о прививках против кори; у Болтенко Л.А.; Чулковой И.С.; у Черных С.А. 1 прививка против кори, при требуемом проведении вакцинации против кори и ревакцинации против кори взрослым от 18 до 55 лет включительно, что является нарушением п.15 СП 2.4.3648-20, данные сотрудники привиты, соответствующие записи внесены в личные медицинские книжки (фото прилагаются).

п. 10. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3 не исправлена раковина для персонала в туалетных группах № 3 и № 8; в туалетной группе № 6 не исправен один унитаз для детей, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20; раковины для персонала в туалетных группах № 3 и № 8 приведены в рабочее состояние в соответствии с Предписанием № 13/2/80 от 19.04.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, в туалетной группы № 6 унитазы заменены на новые (фото прилагается).

п. 11. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3 в групповой группы № 3 два стула имеют дефекты покрытия; в групповой группы № 8 два стула имеют дефекты покрытия; в групповой группы № 9 два стула имеют дефекты покрытия; в буфете группы № 8 шкафы для посуды имеют дефекты покрытия; в раздевальной группы № 9 пять индивидуальных ячеек имеют дефекты покрытия; в групповой группы № 5 установлены два дивана с тканевой обивкой; 14 стульев, установленных в музыкальном зале имеют тканевое покрытие сидения и спинки, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.9.СП2.4.3648-20. В групповых групп № 3, № 8, № 9 произвели замену стульев, не имеющих дефектов покрытия; в буфете группы № 8 устранены дефекты покрытия шкафов для посуды; в раздевальной группы № 9 устранены дефекты покрытия индивидуальных ячеек; в групповой группы № 5 два дивана с тканевой обивкой убраны из группового помещения (фото прилагаются); 14 стульев, установленных в музыкальном зале - убраны, в соответствии с Предписанием № 13/2/80 от 19.04.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах.

п. 12. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, в спальнях всех групп шторы с длиной не ниже уровня подоконника согласно 2.4.13.СП2.4.3648-20 (фото прилагаются)

п. 13. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3 потолок в помещении для стирки белья имеет дефекты покрытия в виде отшелушивания краски; в туалетной группы № 11 стена имеет дефекты в виде трещины; потолок в туалетной группы № 5 имеет дефекты в виде разводов; в раздевальных групп № 2 и № 10 побелены, в туалетной группы № 3 стены побелены; в туалетной группы № 6 стены побелены, в туалетной группы № 8 стены побелены, стены в раздевальной группы № 5 покрыты обоями, стены музыкального зала покрыты обоями, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3.СП2.4.3648-20. В помещении для стирки белья сделан ремонт потолка и стен; в туалетной группе № 11 дефект стены в виде трещины устранен; в туалетной группы № 5 на потолке устранен дефект в виде разводов; в раздевальных групп № 2 и № 10 стены покрашены моющей вододисперсионной краской; в туалетных групп № 3, № 6, № 8 стены покрашены моющей вододисперсионной краской; в раздевальной группы № 5 сняты обои и стены покрашены моющей вододисперсионной краской (фото прилагаются); в музыкальном зале обои сняты и стены покрашены моющей вододисперсионной краской.

п. 14. В корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, в буфетной группы № 11 емкость для второго блюда имеет дефекты в виде отбитой эмали, что является нарушением п.2.4.6.2.СП2.4.3648-20. В буфетной группы № 11 приобретена емкость для второго блюда (фото прилагаются).

п. 15. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, в групповой группы № 3, в групповой группы № 6, в групповой группы № 9, в групповой группы № 11 используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Лампы с разным световым излучением в групповых групп № 3, № 6, № 9, № 11 будут заменены в соответствии с заключенным Договором с ООО «Современные технологии» в соответствии с Предписанием № 13/2/80 от 19.04.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах. Договор согласован Администрацией города Бийска. Сейчас находится в работе в МКУ «Управление образования

Администрации города Бийска». Будет выполнен в течение августа 2023 года (фото предоставим).

п. 16. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, а именно в групповой группы № 10 (5 ламп неисправны), в спортивном зале (3 лампы неисправны), в групповой группы № 3 (3 лампы неисправны), в групповой группы № 8 (2 лампы неисправны), в раздевальной группы № 4 (3 лампы не исправны), в групповой группы № 4 (2 лампы неисправны), в групповой группы № 9 (6 ламп неисправны), в спальне группы № 9 (2 лампы неисправны), в групповой группы № 6 (6 ламп неисправны), в спальне группы № 6 (2 лампы не исправны), в раздевальной группы № 1 (2 лампы неисправны), в помещении для стирки белья (2 лампы неисправны), что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20. Неисправные лампы в указанных группах будут заменены в соответствии с заключенным Договором с ООО «Современные технологии» Договор согласован Администрацией города Бийска. Сейчас находится в работе в МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». Будет выполнен в течение августа 2023 года (фото предоставим) в соответствии с Предписанием № 13/2/80 от 19.04.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах.

п. 17. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, осветительные приборы не имеют светорассеивающей конструкции: в помещении для глажки и хранения белья, в туалетной группы № 1, в служебном туалете, в кабинете психолога, что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы в помещении для глажки и хранения белья, в туалетной группы № 1, в служебном туалете, в кабинете психолога будут оборудованы светорассеивающей конструкцией в соответствии с заключенным Договором с ООО «Современные технологии» Договор согласован Администрацией города Бийска. Сейчас находится в работе в МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». Будет выполнен в течение августа 2023 года (фото предоставим) в соответствии с Предписанием № 13/2/80 от 19.04.2023 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах.

п. 18. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, в спальнях всех групп расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20. В спальнях 9 групп обеспечен свободный проход между кроватями (фото прилагаются), группа № 3 не функционирует.

п. 19. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, ведомость контроля за рационом питания ведется с нарушением требований, а именно не проведен анализ питания – отсутствуют данные (подсчет) в среднем за неделю (10 дней) с 17.03.2023 по 31.03.2023; норма продукции указана с учетом суточного рациона; не соблюдаются среднесуточные нормы выдачи мяса, а именно с 17.03.2023 по 31.03.2023 выдавалось 1 раз; калорийность рациона полдников ниже нормативных значений для детей 1-3 лет в 1 день 1 недели, 9 день 2 недели; калорийность рациона полдников ниже нормативных значений для детей 3-7 лет в 1 день 1 недели, 4 день 1 недели; 6 день 2 недели, 9 день 2 недели, что является нарушением п. 8.1.1. Приложение № 7 Таблицы 1, Приложение № 10 Таблица 1, Приложение № 13 СанПин 2.3/2.4.3590-20. Нарушение устранено, анализ питания ведется, калорийность рациона полдников пересчитана. Среднесуточные нормы мяса совпадают. (копии прилагаются).

п. 20. В корпусе 2 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, дом 68/3, согласно заключению эксперта № 34/271 от 18.04.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710035 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно): результат лабораторных испытаний калорийности рациона обеда, указанный в протоколе лабораторных испытаний № 8804 от 12.04.2023, 608.59 ккал, что составляет 43.47% (при нормативе (35%)  $\pm 5\%$ , от суточной калорийности для детей от 1 до 3 лет), что является нарушением п. 8.1.2., Приложение 10, Таблица 1, Таблица 3 по энергетической ценности СанПин 2.3/2.4.3590-20. Выполнено (корректировка Примерного двухнедельного меню).

**Частично выполнены следующие пункты предписания:**

п. 7. На пищеблоке электрический котел в горячем цехе подключен, функционирует согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

**Не выполнено:**

п.1. 12 учебных кабинетов оборудовать приборами для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 (служебная записка).

п.7 на пищеблоке холодильная витрина на раздаче в столовой будет заменена до 12.08.2024г., картофелечистка будет установлена и подключена до 12.08.2024г. согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. (служебная записка).

п. 18. в корпусе 2 на территории групповые площадки всех групп (кроме групповых площадок для групп № 2 и № 10) отделить друг от друга зелеными насаждениями (низким забором), согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Директор МБОУ «СОШ № 9  
имени Героя РФ Медведева С.Ю.»



С.А. Севодина