

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МБОУ «СОШ № 9
 имени Героя РФ Медведева С.Ю.»
 _____ С.А.Севодина /
 _____ 2025 г

**План мероприятий
 по подготовке зданий
 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» корпус 1,2
 к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Примечание	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
2	Проведение ревизии и ремонт теплового узла учета. Проверка исправности запорной и регулирующей арматуры		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
4	Промывка внутренней системы отопления		Не позднее 26.05.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
5	Испытание на плотность и прочность (гидравлические испытания)		Не позднее 25.05.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
6	Проведение государственной проверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями	По мере необходимости	Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
7	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловой узла		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
8	Проверка приборов в составе узла учета и составление акта с теплоснабжающей организацией		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
9	Проверка отключающих задвижек ввода		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.

10	Прочистка грязевиков		Не позднее 25.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.
11	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		Не позднее 31.08.2025	Заведующий хозяйством: Стрелец Е.А.; Сергачева О.И.