



Мероприятие по контролю № 22220041000100880178 от 07.02.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно/надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 13/2/27**

г. Бийск, ул. Советская, 78

(место выдачи предписания)

«22» февраля 2022

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Паниной Олесей Сергеевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Российской Федерации Медведева Сергея Юрьевича», 659309, Алтайский край, город Бийск, улица Гражданская, дом 198; адреса фактического осуществления деятельности: 659309, Алтайский край, город Бийск, улица Гражданская, дом 198, 659304, Алтайский край, город Бийск, улица Льнокомбинат, дом 68/3, 659304, Алтайский край, город Бийск, улица 6-ой Военный Городок, дом 40; ИНН: 2204007713. ОГРН 1022200560007

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*

2. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»*

3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*

4. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали»,* таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

5. п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест»*

6. п.п. 1.3., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук»*

7. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»*

8. п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам»,*

гл.V табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс».*
10. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов».*
11. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*
12. п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них».*
13. п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам»,* таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам»,* гл V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
15. п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей»*
16. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*
17. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 90 Федерального Закона РФ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ с

целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 стены душевой для девочек при спортивном зале привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 учебную доску в кабинете № 33 оборудовать дополнительными источниками освещения; в кабинетах №№ 14, 20 дополнительные источники искусственного освещения учебных досок направить непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 на пищеблоке в складском помещении, в цехе сырой продукции, в моечном отделении покрытие пола привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 на пищеблоке для приготовления пищи использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали; моечную для мытья посуды оборудовать 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
5. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 при обеденном зале обеспечить наличие умывальников в достаточном количестве, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, в соответствии с требованиями п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 на третьем этаже оборудовать санитарный узел для мальчиков, согласно проекту, в соответствии с требованиями п.п. 1.3., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддонами с холодной и горячей водой и системой водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. В корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Гражданская, д. 198 уровни искусственной освещенности в кабинете №11 русский язык на учебных столах довести до требуемых санитарных норм согласно требований п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл.V табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. В корпусе №2 МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 в группе №1, №5, №8 общее освещение обеспечить потолочными светильниками с одинаковым спектром излучения и одинаковыми типами ламп, в туалетных не использовать лампы накаливания, в группе №11 1 заменить перегоревший светильник, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
10. В корпусе №2 МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 в группах №2, №7 в туалетных обеспечить раковины без трещин, в группе №3 обеспечить исправную работу детских унитазов, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
11. В корпусе №2 МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 в группах №5, №6, №7 в приёмной и групповой пол обеспечить без дефектов, в группа №9, №10 в групповой пол обеспечить без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
12. В корпусе №2 МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 в группе №8 и в группе №9 обеспечить использование раскладных кроватей с жестким ложем, в группе №11 предусмотреть самостоятельный заход на трансформируемые кровати, в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
13. В МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 умывальные раковины в туалетной группы №10 установить на высоту 40 см для детей до 4 лет, в соответствии с требованиями п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
14. В корпусе №2 МБОУ « СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат 68/3 уровни искусственной освещённости, в групповой старшей группы №9, в групповой младшей группы №8, в групповой подготовительной группы №7, в групповой подготовительной группы №11, в групповой группа раннего развития №10, в групповой старшей группы №3, в групповой группы раннего развития №2 довести до требуемых санитарных норм согласно требований п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
15. В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. 6-ой Военный городок, д. 40 в раздевальных комнатах всех групп создать условия для сушки верхней одежды детей, в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
16. В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. 6-ой Военный городок, д. 40 стены и потолок в помещении для сушки белья обеспечить отделкой для возможности проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

17. В корпусе № 3 МБОУ «СОШ № 9 имени Героя РФ Медведева С.Ю.» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. 6-ой Военный городок, д. 40 покрытие пола в помещении для сушки белья привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения) :

Срок исполнения мероприятий: 21.08.2023

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 22.08.2023

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: **на юридическое лицо** – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Российской Федерации Медведева Сергея Юрьевича»

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).


Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Панина Олеся Сергеевна
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись


расшифровка подписи

«22» 02 2022г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » _____ 2022 № квитанции _____